

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 407197

Projeto/Cliente: AGUAS DO MIRANTE S/A

Endereço: TRAVESSA DA SAUDADE, 105 - pracicabamirim
Cidade: piracicaba SP
CPF/CNPJ: 15.384.637/0001-04

Interessado: AGUAS DO MIRANTE S/A

RESULTADOS ANALÍTICOS

Código ASL: 407197/36272
Identificação da Amostra: ETE PIRACICAMIRIM – EFLUENTE BRUTO
Localização:
Matriz: AGUA RESIDUAL (EFLUENTES)
Data e Hora de Amostragem: 08/10/2019 - 09:40
CONAMA 430 - Artigo 16 - I - Condições de Lançamento de efluentes

Parâmetro	[CAS]	Unid	LQ	LQA	VMP	Incerteza ⁴ (±)	Resultado
Materiais Sedimentáveis	---	mL/L	0,1	0,1	1,0	0,029	5,0
Obs: Ensaio Materiais sedimentáveis refere-se a Sólidos Sedimentáveis conforme escopo CRL0267.							
Óleos minerais	---	mg óleos e graxas/L	14,5	14,5	20	0,16	< 14,5
Óleos vegetais e gorduras animais	---	mg óleos e graxas/L	14,5	14,5	50	0,40	36,1
DBO por incubação de 5 dias	---	mg/L	1,7	1,7	Mínimo 60 % de remoção	9,8	259,8

CONAMA 430 - Artigo 16 - II - Padrões de Lançamento de Efluentes Parâmetros Inorgânicos

Parâmetro	[CAS]	Unid	LQ	LQA	VMP	Incerteza ⁴ (±)	Resultado
Arsênio	7440-38-2	mg/L	0,005	0,005	0,5	0,00035	< 0,005
Bário	7440-39-3	mg/L	0,005	0,005	5,0	0,0013	0,088
Boro	7440-42-8	mg/L	0,100	0,100	5,0	0,0081	0,167
Cádmio	7440-43-9	mg/L	0,001	0,001	0,2	0,000095	< 0,001
Chumbo	7439-92-1	mg/L	0,005	0,005	0,5	0,00030	< 0,005
Cianeto total	57-12-5	mgCN-/L	0,002	0,002	1,0	0,00014	< 0,002

Obs.: Cianeto total refere-se ao ensaio de Cianeto conforme escopo CRL0267.

Cianeto livre (dissociável por ácidos fracos)	57-12-5	mgCN ⁻ /L	0,002	0,002	0,2	0,00014	< 0,002
--	---------	----------------------	-------	-------	-----	---------	-------------------

Obs: Ensaio Cianeto livre (dissociável por ácidos fracos) refere-se ao método SMEWW 22° ED 2011 METHOD 4500-CN⁻ I conforme escopo CRL0267.

Cobre dissolvido	7440-50-8	mg/L	0,005	0,005	1,0	0,00015	< 0,005
Cromo hexavalente Diluição: 10	18540-29-9	mg Cr/L	0,010	0,100	0,1	0,0012	< 0,100
Cromo Trivalente	16065-83-1	mg Cr/L	0,010	0,010	1,0	0,0019	< 0,010
Estanho	7440-31-5	mg/L	0,005	0,005	4,0	0,00021	< 0,005
Ferro dissolvido	7439-89-6	mg/L	0,050	0,050	15,0	0,021	0,269
Fluoreto Total	7782-41-4	mg F ⁻ /L	0,100	0,100	10,0	0,037	0,609

Obs.: O ensaio Fluoreto Total refere-se ao Fluoreto conforme escopo CRL0267.

Manganês dissolvido	7439-96-5	mg/L	0,005	0,005	1,0	0,00066	0,051
Níquel	7440-02-0	mg/L	0,005	0,005	2,0	0,00020	< 0,005
Nitrogênio Amoniacal Total Diluição: 10	7727-37-9	mg NH ₃ -N/L	0,082	0,820	20,0	2	26
Prata	7440-22-4	mg/L	0,005	0,005	0,1	0,00023	< 0,005
Selênio	7782-49-2	mg/L	0,005	0,005	0,3	0,00035	< 0,005
Sulfeto Diluição: 5	18496-25-8	mg/L	0,002	0,010	1,0	0,11	2,89

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 407197

Projeto/Cliente: AGUAS DO MIRANTE S/A

Zinco	7440-66-6	mg/L	0,005	0,005	5,0	0,0072	0,202
-------	-----------	------	-------	-------	-----	--------	--------------

Parâmetros Orgânicos

Parâmetro	[CAS]	Unid	LQ	LQA	VMP	Incerteza ^{4(±)}	Resultado
Benzeno	71-43-2	mg/L	0,001	0,001	1,2	0,000095	< 0,001
Clorofórmio	67-66-3	mg/L	0,001	0,001	1,0	0,0011	0,012
Dicloroeteno (somatória de 1,1+1,2cis+1,2trans)	75-35-4	mg/L	0,001	0,001	1,0	0,00010	< 0,001
Estireno	100-42-5	mg/L	0,005	0,005	0,07	0,00044	< 0,005
Etilbenzeno	100-41-4	mg/L	0,001	0,001	0,84	0,00011	< 0,001
Tetracloroeto de Carbono	56-23-5	mg/L	0,001	0,001	1,0	0,00010	< 0,001
Tricloroeteno	79-01-6	mg/L	0,001	0,001	1,0	0,000088	< 0,001
Tolueno	108-88-3	mg/L	0,001	0,001	1,2	0,00027	0,003
Xileno	95-47-6	mg/L	0,001	0,001	1,6	0,000093	< 0,001

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 407197

Projeto/Cliente: AGUAS DO MIRANTE S/A

RASTREABILIDADE

Código ASL	Parâmetros	Método	Coletor	Amostragem	Entrada	Realização
407197/36272	SOLIDOS SEDIMENTAVEIS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 2540 F POPDAM025 vs.14:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	10/10/2019
407197/36272	OLEOS MINERAIS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F POPDAM070 vs.08:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	11/10/2019
407197/36272	OLEOS VEGETAIS E GORDURAS ANIMAIS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F POPDAM070 vs.08:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	11/10/2019
407197/36272	DBO	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5210 B POPDAM009 vs.24:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	11/10/2019
407197/36272	METAIS TOTAIS - ARSÊNIO E ANTIMÔNIO	USEPA 7062 ver.00:1994 USEPA 6010C ver.03:2007 POPDAM060 vs.22:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	16/10/2019
407197/36272	METAIS TOTAIS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3030E USEPA 6010 C rev.03:2007 POPDAM060 vs.22:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	16/10/2019
407197/36272	CIANETO	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-Cn ⁻ , D e E POPDAM033 vs.19:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	11/10/2019
407197/36272	CIANETO DISSOCIÁVEL EM ACIDO FRACO	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-Cn ⁻ , I POPDAM033 vs.19:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	11/10/2019
407197/36272	METAIS DISSOLVIDOS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3030E USEPA 6010 C rev.03:2007 POPDAM060 vs.22:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	16/10/2019
407197/36272	METAIS TOTAIS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3500 Cr B POPDAM122 vs.10:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	10/10/2019
407197/36272	FLUORETO	SMEWW 23ª Ed 2017 4500 F ⁻ C POPDAM147 vs.05:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	11/10/2019
407197/36272	NITROGENIO AMONIAICAL	USEPA 350.1 rev.02:1993 USEPA 350.1 rev.02:1993 POPDAM151 vs.03:2014	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	15/10/2019
407197/36272	SULFETO	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-S2 ⁻ D POPDAM120 vs.09:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	11/10/2019
407197/36272	VOC	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D rev.04:2017 POPDAM062 vs.14:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 09:40	08/10/2019	14/10/2019

1. DADOS DA(S) AMOSTRA(S)

1.1 METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM

AGUA RESIDUAL (EFLUENTES) - AMOSTRAGEM REALIZADA PELO CLIENTE

Quando amostragem realizada pelo cliente, o ASL se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório.

1.2 PLANO DE AMOSTRAGEM

NI

1.3 CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA AMOSTRAGEM E CUSTÓDIA DA AMOSTRA

Chuva nas ultimas 48 horas: ETE PIRACICAMIRIM - EFLUENTE BRUTO Não
Chuva no momento da coleta: ETE PIRACICAMIRIM - EFLUENTE BRUTO Não
Profundidade da coleta: ETE PIRACICAMIRIM - EFLUENTE BRUTO NA
OBS E/OU IRREGULARIDADES: ETE PIRACICAMIRIM - EFLUENTE BRUTO NA

1.4 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO / DATA:

LAYONEL - 08/10/2019

2. DADOS DO RELATÓRIO

2.1 IMPRESSÃO DO RELATÓRIO

31/10/2019

2.2 VERSÃO DO RELATÓRIO

VS. 1,00 -

2.3 EMISSÃO DO RELATÓRIO

31/10/2019

Endereço: Rua 21 Esq. Av. 13, 470 - Rio Claro - SP
 CNPJ: 62.480.173/0003-73
 Responsável Técnico: Vanessa C. F. Rossini CRQ: 04159488

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 407197

Projeto/Cliente: AGUAS DO MIRANTE S/A

Signatários Autorizados:



Raquel V. D. Puga - CRQ 04362825
Signatário Autorizado
Ensaio Químicos, biológicos,
Emissões Atmosféricas e Ensaio de
Campo.

O presente relatório de ensaio atende ao requisito da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.

Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral; reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pela **Eurofins ASL**. Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

LEGENDA:

Unid: unidade; **LQ:** limite de quantificação; **LQA:** limite de quantificação da amostra; **CAS:** número de referência de compostos e substâncias químicas adotado pelo Chemical Abstract Service; **NA:** não aplicável; **VMP:** valor máximo permitido; **NMP:** número mais provável; **UFC:** unidade formadora de colônia; **NI:** não informado; ***J:** valor reportado é estimado porque sua concentração é menor que o limite de quantificação do método (LQM).

* Repetido e Confirmado

Observação: Para corrida de metais os resultados referem-se aos metais totais, exceto os solúveis que são identificados no nome do parâmetro.

Ensaio sem identificação de legenda são acreditados **ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005**

1- **Eurofins ASL** - ensaios não acreditados

2- **Provedores externos** - ensaios acreditados.

3- **Provedores externos** - ensaios não acreditados.

4- A incerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%

5- As unidades do relatório de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislação solicitada. Os valores de referência de LQ e Unidade constam no escopo de acreditação CRL0267

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 407198

Projeto/Cliente: AGUAS DO MIRANTE S/A

Endereço: TRAVESSA DA SAUDADE, 105 - pracicabamirim
 Cidade: piracicaba SP
 CPF/CNPJ: 15.384.637/0001-04

Interessado: AGUAS DO MIRANTE S/A

RESULTADOS ANALÍTICOS

Código ASL: 407198/36278
 Identificação da Amostra: ETE PIRACICAMIRIM - EFLUENTE TRATADO
 Localização: NI
 Matriz: AGUA RESIDUAL (EFLUENTES)
 Data e Hora de Amostragem: 08/10/2019 - 10:10
CONAMA 430 - Artigo 16 - I - Condições de Lançamento de efluentes

Parâmetro	[CAS]	Unid	LQ	LQA	VMP	Incerteza ^{4(±)}	Resultado
Materiais Sedimentáveis	---	mL/L	0,1	0,1	1,0	0,00058	0,1
Obs.: Ensaio Materiais sedimentáveis refere-se a Sólidos Sedimentáveis conforme escopo CRL0267.							
Óleos minerais	---	mg óleos e graxas/L	14,5	14,5	20	0,16	< 14,5
Óleos vegetais e gorduras animais	---	mg óleos e graxas/L	14,5	14,5	50	0,16	< 14,5
DBO por incubação de 5 dias	---	mg/L	1,7	1,7	Mínimo 60 % de remoção	0,45	12,0

CONAMA 430 - Artigo 16 - II - Padrões de Lançamento de Efluentes Parâmetros Inorgânicos

Parâmetro	[CAS]	Unid	LQ	LQA	VMP	Incerteza ^{4(±)}	Resultado
Arsênio	7440-38-2	mg/L	0,005	0,005	0,5	0,00035	< 0,005
Bário	7440-39-3	mg/L	0,005	0,005	5,0	0,00068	0,047
Boro	7440-42-8	mg/L	0,100	0,100	5,0	0,0049	< 0,100
Cádmio	7440-43-9	mg/L	0,001	0,001	0,2	0,000095	< 0,001
Chumbo	7439-92-1	mg/L	0,005	0,005	0,5	0,00030	< 0,005
Cianeto total	57-12-5	mgCN-/L	0,002	0,002	1,0	0,00014	< 0,002

Obs.: Cianeto total refere-se ao ensaio de Cianeto conforme escopo CRL0267.

Cianeto livre (dissociável por ácidos fracos)	57-12-5	mgCN ⁻ /L	0,002	0,002	0,2	0,00014	< 0,002
--	---------	----------------------	-------	-------	-----	---------	-------------------

Obs.: Ensaio Cianeto livre (dissociável por ácidos fracos) refere-se ao método SMEWW 22° ED 2011 METHOD 4500-CN⁻ I conforme escopo CRL0267.

Cobre dissolvido	7440-50-8	mg/L	0,005	0,005	1,0	0,00015	< 0,005
Cromo hexavalente	18540-29-9	mg Cr/L	0,010	0,010	0,1	0,00012	< 0,010
Cromo Trivalente	16065-83-1	mg Cr/L	0,010	0,010	1,0	0,0019	< 0,010
Estanho	7440-31-5	mg/L	0,005	0,005	4,0	0,00021	< 0,005
Ferro dissolvido	7439-89-6	mg/L	0,050	0,050	15,0	0,011	0,145
Fluoreto Total	7782-41-4	mg F ⁻ /L	0,100	0,100	10,0	0,028	0,461

Obs.: O ensaio Fluoreto Total refere-se ao Fluoreto conforme escopo CRL0267.

Manganês dissolvido	7439-96-5	mg/L	0,005	0,005	1,0	0,00052	0,040
Níquel	7440-02-0	mg/L	0,005	0,005	2,0	0,00020	< 0,005
Nitrogênio Amoniacal Total Diluição: 4	7727-37-9	mg NH ₃ -N/L	0,082	0,328	20,0	1,7	12,7
Prata	7440-22-4	mg/L	0,005	0,005	0,1	0,00023	< 0,005
Selênio	7782-49-2	mg/L	0,005	0,005	0,3	0,00035	< 0,005
Sulfeto	18496-25-8	mg/L	0,002	0,002	1,0	0,000076	< 0,002
Zinco	7440-66-6	mg/L	0,005	0,005	5,0	0,00097	0,027

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 407198

Projeto/Cliente: AGUAS DO MIRANTE S/A

Parâmetros Orgânicos

Parâmetro	[CAS]	Unid	LQ	LQA	VMP	Incerteza ^{4(±)}	Resultado
Benzeno	71-43-2	mg/L	0,001	0,001	1,2	0,000095	< 0,001
Clorofórmio	67-66-3	mg/L	0,001	0,001	1,0	0,00019	0,002
Dicloroeteno (somatória de 1,1+1,2cis+1,2trans)	75-35-4	mg/L	0,001	0,001	1,0	0,00010	< 0,001
Estireno	100-42-5	mg/L	0,005	0,005	0,07	0,00044	< 0,005
Etilbenzeno	100-41-4	mg/L	0,001	0,001	0,84	0,00011	< 0,001
Tetracloroeto de Carbono	56-23-5	mg/L	0,001	0,001	1,0	0,00010	< 0,001
Tricloroeteno	79-01-6	mg/L	0,001	0,001	1,0	0,000088	< 0,001
Tolueno	108-88-3	mg/L	0,001	0,001	1,2	0,000091	< 0,001
Xileno	95-47-6	mg/L	0,001	0,001	1,6	0,000093	< 0,001

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório."

Comentário: "Os parâmetros analisados atendem as condições e padrões de lançamento de efluentes da Resolução CONAMA nº. 430 Artigo 16." A porcentagem de eficiência de remoção da carga poluidora (DBO) foi de 94,5%.
Resolução CONAMA nº. 430, de 11 de maio de 2011, do Ministério do Meio Ambiente.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 407198

Projeto/Cliente: AGUAS DO MIRANTE S/A

RASTREABILIDADE

Código ASL	Parâmetros	Método	Coletor	Amostragem	Entrada	Realização
407198/36278	SOLIDOS SEDIMENTAVEIS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 2540 F POPDAM025 vs.14:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	10/10/2019
407198/36278	OLEOS MINERAIS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F POPDAM070 vs.08:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	10/10/2019
407198/36278	OLEOS VEGETAIS E GORDURAS ANIMAIS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F POPDAM070 vs.08:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	10/10/2019
407198/36278	DBO	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5210 B POPDAM009 vs.24:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	11/10/2019
407198/36278	METAIS TOTAIS - ARSENIO E ANTIMONIO	USEPA 7062 ver.00:1994 USEPA 6010C ver.03:2007 POPDAM060 vs.22:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	16/10/2019
407198/36278	METAIS TOTAIS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3030E USEPA 6010 C rev.03:2007 POPDAM060 vs.22:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	16/10/2019
407198/36278	CIANETO	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-Cn ⁻ , D e E POPDAM033 vs.19:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	11/10/2019
407198/36278	CIANETO DISSOCIÁVEL EM ACIDO FRACO	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-Cn ⁻ , I POPDAM033 vs.19:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	11/10/2019
407198/36278	METAIS DISSOLVIDOS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3030E USEPA 6010 C rev.03:2007 POPDAM060 vs.22:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	16/10/2019
407198/36278	METAIS TOTAIS	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3500 Cr B POPDAM122 vs.10:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	10/10/2019
407198/36278	FLUORETO	SMEWW 23ª Ed 2017 4500 F ⁻ C POPDAM147 vs.05:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	11/10/2019
407198/36278	NITROGENIO AMONIAICAL	USEPA 350.1 rev.02:1993 USEPA 350.1 rev.02:1993 POPDAM151 vs.03:2014	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	15/10/2019
407198/36278	SULFETO	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-S2 ⁻ D POPDAM120 vs.09:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	11/10/2019
407198/36278	VOC	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D rev.04:2017 POPDAM062 vs.14:2017	AGUAS DO MIRANTE	08/10/2019 - 10:10	08/10/2019	15/10/2019

1. DADOS DA(S) AMOSTRA(S)

1.1 METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM

AGUA RESIDUAL (EFLUENTES) - AMOSTRAGEM REALIZADA PELO CLIENTE

Quando amostragem realizada pelo cliente, o ASL se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório.

1.2 PLANO DE AMOSTRAGEM

NI

1.3 CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA AMOSTRAGEM E CUSTÓDIA DA AMOSTRA

Chuva nas últimas 48 horas: ETE PIRACICAMIRIM – EFLUENTE TRATADO Não
Chuva no momento da coleta: ETE PIRACICAMIRIM – EFLUENTE TRATADO Não
Profundidade da coleta: ETE PIRACICAMIRIM – EFLUENTE TRATADO NA
OBS E/OU IRREGULARIDADES: ETE PIRACICAMIRIM – EFLUENTE TRATADO NA

1.4 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO / DATA:

LAYONEL - 08/10/2019

2. DADOS DO RELATÓRIO

2.1 IMPRESSÃO DO RELATÓRIO

12/11/2019

2.2 VERSÃO DO RELATÓRIO

VS. 1,00 -

2.3 EMISSÃO DO RELATÓRIO

12/11/2019

Endereço: Rua 21 Esq. Av. 13, 470 - Rio Claro - SP
 CNPJ: 62.480.173/0003-73
 Responsável Técnico: Vanessa C. F. Rossini CRQ: 04159488

Signatários Autorizados:

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 407198

Projeto/Cliente: AGUAS DO MIRANTE S/A



Tatieli P. Impossetto - CRQ 04486020
Signatário Autorizado
Ensaio Químicos, biológicos,
Emissões Atmosféricas e Ensaio de
Campo.

O presente relatório de ensaio atende ao requisito da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.

Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido em sua forma integral; reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pela **Eurofins ASL**.
Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

LEGENDA:

Unid: unidade; **LQ:** limite de quantificação; **LQA:** limite de quantificação da amostra; **CAS:** número de referência de compostos e substâncias químicas adotado pelo Chemical Abstract Service; **NA:** não aplicável; **VMP:** valor máximo permitido; **NMP:** número mais provável; **UFC:** unidade formadora de colônia; **NI:** não informado; ***J:** valor reportado é estimado porque sua concentração é menor que o limite de quantificação do método (LQM).

* Repetido e Confirmado

Observação: Para corrida de metais os resultados referem-se aos metais totais, exceto os solúveis que são identificados no nome do parâmetro.

Ensaio sem identificação de legenda são acreditados **ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005**

1- **Eurofins ASL** - ensaios não acreditados

2- **Provedores externos** - ensaios acreditados.

3- **Provedores externos** - ensaios não acreditados.

4- A incerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência $k=2$, para um nível de confiança de 95%

5- As unidades do relatório de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislação solicitada. Os valores de referência de LQ e Unidade constam no escopo de acreditação CRL0267



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO

MONTANTE

RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	3164/2019	Temperatura Ambiente:	20 °C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Piracicamirim		
Local da Coleta:	Montante		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 08 de outubro de 2019.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 08 de outubro de 2019.	Hora:	
Analista / Coletor:	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	391,9
Cor:	Pt/Co	51
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	17
DQO:	mg O ₂ /L	26
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	0,09
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	4,48
Nitrogênio Total:	mg N/L	5,6
Nitrogênio Organico:	mg N/L	1,12
Temperatura da Amostra:	°C	23,7
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	4,04
pH:	---	7,99
Turbidez:	NTU	12,9
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	0,6
Sólidos Totais:	mg/L	334
Sólidos Fixos Totais	mg/L	204
Sólidos Suspensos	mg/L	26
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	16
Surfactantes	mg/L	0,035

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	272.300	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	12.100	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio:	Local e Data:
	Piracicaba - SP
	terça-feira, 15 de outubro de 2019.



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO

JUSANTE

RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	3165/2019	Temperatura Ambiente:	20 °C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Piracicamirim		
Local da Coleta:	Jusante		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 08 de outubro de 2019.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 08 de outubro de 2019.	Hora:	
Analista / Coletor:	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	404,2
Cor:	Pt/Co	46
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	12
DQO:	mg O ₂ /L	18
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	0,15
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	5,6
Nitrogênio Total:	mg N/L	7,84
Nitrogênio Organico:	mg N/L	2,24
Temperatura da Amostra:	°C	22,9
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	5,03
pH:	---	7,95
Turbidez:	NTU	10,9
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	0,5
Sólidos Totais:	mg/L	396
Sólidos Fixos Totais	mg/L	276
Sólidos Suspensos	mg/L	56
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	44
Surfactantes	mg/L	0,01

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	167.400	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	12.000	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio:	Local e Data:
	Piracicaba - SP
	terça-feira, 15 de outubro de 2019.



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO

ESGOTO BRUTO

RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	3166/2019	Temperatura Ambiente:	20 °C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Piracicamirim		
Local da Coleta:	Entrada - Efluente Bruto		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 08 de outubro de 2019.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 08 de outubro de 2019.	Hora:	
Analista / Coletor:	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	679,9
Cor:	Pt/Co	-
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	300
DQO:	mg O ₂ /L	579
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	1,66
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	16,8
Nitrogênio Total:	mg N/L	29,12
Nitrogênio Organico:	mg N/L	12,32
Temperatura da Amostra:	°C	23,7
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	-
pH:	---	7,43
Turbidez:	NTU	181
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	4
Sólidos Totais:	mg/L	802
Sólidos Fixos Totais	mg/L	398
Sólidos Suspensos	mg/L	176
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	26
Surfactantes	mg/L	-

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	> 101.120.000	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	43.600.000	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio:

Local e Data:

Piracicaba - SP

terça-feira, 15 de outubro de 2019.



BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES

LABORATÓRIO DE ESGOTO
ESGOTO TRATADO
RESOLUÇÃO 430/2011

Amostra:	3167/2019	Temperatura Ambiente:	20 °C
Interessado:	Águas do Mirante Ltda.		
ETE:	Piracicamirim		
Local da Coleta:	Saída - Efluente Tratado		
Manancial:			
Data da Coleta:	terça-feira, 08 de outubro de 2019.	Hora:	
Data no Laboratório:	terça-feira, 08 de outubro de 2019.	Hora:	
Analista / Coletor:	Marco Lima Junior		

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	EXPRESSO EM	RESULTADO
Condutividade:	uS/cm	541,4
Cor:	Pt/Co	56
DBO _{5,20} :	mg O ₂ /L	19
DQO:	mg O ₂ /L	47
Fosforo Total:	mg PO ₄ -3-P/L	0,3
Nitrogênio Amoniacal:	mg NH ₃ -N/L	12,32
Nitrogênio Total:	mg N/L	19,04
Nitrogênio Organico:	mg N/L	6,72
Temperatura da Amostra:	°C	22,2
Oxigênio Dissolvido:	mg O ₂ /L	1,17
pH:	---	7,55
Turbidez:	NTU	3,93
Resíduos Sedimentáveis:	mL/L	0,1
Sólidos Totais:	mg/L	374
Sólidos Fixos Totais	mg/L	240
Sólidos Suspensos	mg/L	38
Sólidos Solúveis Totais	mg/L	10
Surfactantes	mg/L	0,041

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Coliformes Totais:	10.000	UFC/100mL (MF)
<i>E. coli</i> :	< 10.000	UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio:	Local e Data:
	Piracicaba - SP
	terça-feira, 15 de outubro de 2019.